



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 189

г. Рыбинск

« 02 » октября 20 17 г.
13 ч. 00 мин
(время составления акта)

по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пархинская, д. 12

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения (приказа) № 189 от «30» августа 2017 г. заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Васильева А.Г. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена плановая выездная проверка в отношении Частного общеобразовательного учреждения "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого" (ИНН 7610091210, ОГРН 1127600000208, объект защиты относится к категории высокого риска).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 15.09.2017 г., в период с 11 ч. 30 мин. до 12ч. 30 мин. 02.10.2017 г.,

Акт составлен отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор Частного общеобразовательного учреждения "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого" – Морозова Т.И. 30.08.2017 в 14.00 (фамилии, имена,

отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Н.С. (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

проведении проверки присутствовали:

директор Частного общеобразовательного учреждения "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого" – Морозова Т.И. (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Здание Частного общеобразовательного учреждения "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого" (Литер А по техническому паспорту от 13.03.2008, инв. № 05790) представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. Стены, перегородки - кирпичные, перекрытия – деревянные, оштукатуренные. Кровля шиферная по деревянным стропилам и обрешетке. Электрофицировано, отопление – центральное, водяное. Здание третьей степени огнестойкости. Общая площадь здания

составляет 940,5 кв.м. Год постройки здания – 1951. С первого этажа зданий имеется пять эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, со второго этажа здания имеется два эвакуационных выхода. Класс функциональной пожарной опасности здания - в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» - Ф 4.1. Здание оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-ого типа, которые на момент проведения проверки находятся в исправном работоспособном состоянии, представлен акт проведения комплексных испытаний систем противопожарной защиты от 11.09.2017г; протокол № 12 от 11.09.2017г. испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. С обслуживающей организацией – ООО «Системы безопасности» заключен договор № 2017-ТО/17 от 10.08.2017 г. на техническое обслуживание оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. С обслуживающей организацией ЯОО ООО ВДПО заключен договор возмездного оказания услуг № 140-МТ от 01.01.2017г. «Оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожарах».(представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 04.08.2017г). Здание, помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения, в наличии ручные огнетушители ОУ-5,ОП-4(з). ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО 20.07.2017г. проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, оформлен протокол № 168/К/2017. Разработана организационно-распорядительная документация о соблюдении противопожарного режима. С работниками организации проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности под роспись с записью в специальном журнале учета инструктажей. На объекте разработаны и вывешены поэтажные планы эвакуации людей при пожаре. Проведено обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума должностного лица организации (директора Морозовой Т.И.).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения об юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний.	пункт № 24 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	ЧОУ "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого" в лице директора Морозовой Т.И.
2	Выход из лестничной клетки 2-го этажа здания на чердак не предусмотрен через противопожарный люк 2 типа размерами не менее 0,6х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3. статьи 4; ч.ч.1,2,3 статьи 37; ч.ч.3,7 статьи 87; ч.ч. 1,2,3,8,12,13 статьи 88. Приложение к Федеральному закону №	ЧОУ "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого" в лице директора Морозовой Т.И.

		123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица №23, №24, №25 СНИП 21-01- 97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14 таблица 2*; п. 8.4*.	
--	--	--	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 189/1/1(89) по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 02.10.2017 года.

Подпись лица, проводившего проверку:

Государственный инспектор
 города Рыбинска, Рыбинского
 и Пошехонского районов
 Ярославской области
 по пожарному надзору Смирнов Н.С.

 (подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): директор ЧОУ "Рыбинская православная гимназия имени преподобного Серафима Вырицкого" Морозова Т.И.

« 12 » октября 2017 года.



 (подпись)

отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

отметка об отказе от совершения подписи в акте проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)